

АКТ

проверки готовности
образовательного учреждения (общеобразовательного учреждения,
учреждения дополнительного образования детей,
дополнительного профессионального образования и др.)
к новому 2021/2022 учебному году.

Составлен « 16 » августа 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

Полное наименование образовательного учреждения

профессиональное образовательное учреждение

Тип (назначение) здания

1973

Год постройки

196652, Санкт-Петербург, Колпино, Загородная, д. 63

Адрес образовательного учреждения

461-43-21/461-90-59

Телефон (факс)

spb-suvu@yandex.ru

Адрес электронной почты

Миронов Валерий Владимирович

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением администрации района № _____ проводилась комиссией в составе:

проверка

от администрации района

Председатель комиссии

Заместитель главы администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга _____

Н.В. Башкеева

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела образования администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга _____

И.В. Касаткина

от администрации образовательного учреждения _____

Директор учреждения _____

В.В. Миронов

Заведующий АХ частью _____

В.В. Власов

от Управления государственного противопожарного надзора консультация от 06.08.2021 г. № ИВ-130-26307

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей:

Власов

Фамилия,

Вячеслав Владимирович, заведующий АХ частью

имя, отчество, должность

Приказ № 330 от 20.07.2016 г.

Удостоверение №3812829 Выдано 15.09.2020 г.

Литвинов

Фамилия,

Сергей Леонидович, слесарь-сантехник

имя, отчество, должность

Приказ № 452-О от 14.08.2018 г.

Удостоверение №3813029 Выдано 29.09.2020 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Власов

Фамилия,

Вячеслав Владимирович, заведующий АХ частью

имя, отчество, должность

Приказ №411 от 01.09.2015 г.

Удостоверение № 3909729 Выдано 24.02.2021 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования:
газовое хозяйство отсутствует.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Власов

Фамилия,

Вячеслав Владимирович, заведующий по административно-хозяйственной

части

имя, отчество, должность

Приказ № 458 от 05.11.2014 г.

Удостоверение № 2352 Выдано 24.05.2021г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников: лифты отсутствуют

1.6. Ответственный за охрану труда

Кузнецов

Фамилия,

Олег Александрович, специалист по ОТ и КБ

Приказ №302/К от 06.08.2018 г.

Удостоверение № 1147-2018 Выдано 30.08.2018 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Устав

Устав

Устав утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.02.2016 № 105 .Внесены изменения и утверждены приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.09.2018 № 53.

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.10.2000г. № 796 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности»

рег. №2128 от 06.09.2016 г., бланк серия 78Л02 № 0001067 выдана правительством Санкт-Петербурга Комитета по образованию.

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

Свидетельство о государственной аккредитации рег.№1332 от 26.07.2016 г. выдан правительством Санкт-Петербурга Комитета по образованию, бланк серия 78А01 №0000753.

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

оперативное управление

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство о государственной регистрации права 78-АД №691779 от 26.07.2007г.

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации: от «21» января 2019г. оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации: рег. № 40277501-ТО-00006, № 40277501-ТО-00007, № 40277501-ТО-00008 от 03.07.2020 г. оформлена.

5. Сведения о зданиях:

Материальная база:

Площадь земельного участка и его использование	31315 кв.м. Земельный участок используется по назначению в соответствии с уставной деятельностью. Для размещения зданий и сооружений.
Площадь зданий, сооружений и их использование	1. Здание в составе: общественно-бытовой блок, блок учебно-производственных занятий, блок теоретических занятий - 6129,4 кв.м. В здании осуществляется учебный процесс; размещена столовая; административный корпус. 2. Общежитие - 5367,6 кв.м. Проживание, осуществления воспитательного, медицинского процесса. 3. Административное здание с КПП - 545,4 кв.м. Размещение режимной службы, социальной службы. 4. Баня- 1323,9 кв.м. В соответствии с прямым назначением. 5. Гараж- 340,8 кв.м. В соответствии с прямым назначением 6. Хозяйственный блок-152,4 кв.м. Гаражные боксы. 7. Нежилое здание-572,4 кв.м. Хозяйственного назначения. 8. Склад ЛВЖ-17 кв.м. Склад. 9. Часовня -42,4 кв.м. Для духовно-культурного развития. Психологической поддержки.
	1. Футбольное поле 2. Мини футбольное поле 3. Хоккейный корт 4. Волейбольная площадка 5. Площадка для пляжного волейбола 6. Спортивно-гимнастическая
Информация о создании безопасных условий	Соблюдаются правила пожарной безопасности, здание оборудованы АПС, проводятся тренировки по эвакуации; обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; антитеррористическая безопасность, наличие тревожной кнопки; наличие службы режима; соблюдение норм и правил охраны труда.

6. Количество ученических мест

В 2021/2022 учебном году в общеобразовательном учреждении (учреждении дополнительного образования детей):

6.1.

Количество групп / классов / сведения об их наполняемости	9 групп (4-6 чел.) 8 классов (5-10 чел.)	9 групп (4-6 чел.) 8 классов (3-12 чел.)	9 групп (4-6 чел.) 8 классов (3-7 чел.)
---	---	---	--

6.2. Количество: 47 ЧЕЛОВЕК

площадок для проведения подвижных игр и прогулок 1

Планируемое количество 1-х классов нет

в том числе обучающихся с 6 лет нет

7. Укомплектованность штатов образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов): вакансий нет

Учителя 12 (1 совм)

Мастера производственного обучения 12 (1 совм)

Воспитатели 12 (2 совм)

Социальные педагоги 2

Педагоги- психологи 3

Педагоги дополнительного образования 7 (6 совм)

Учителя-дефектологи 1

Учителя-логопеды 1

8. Сведения о книжном фонде библиотеки:

число книг 13272,00.

фонд учебников 8624,00

научно-педагогической и методической литературы 9

9. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией от 11 августа 2021 г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 06 августа 2021г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением отсутствует газоснабжение
(дата акта)

состояние сетей электроснабжения удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения нет

10. Обеспечение пожарной безопасности:

10.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) работает

количество пожарных кранов 36 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода нет

10.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 65 шт.

10.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)
работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

ООО «Реланс» Контракт № 118 от 28.12.2020 г.
(наименование организации, № договора, дата)

10.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние
работает
(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре

ООО «Реланс» Контракт №118 от 28.12.2020 г.
(наименование организации, № договора, дата)

10.5. наличие аварийного освещения и его состояние удовлетворительное 12 шт.

10.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания

тканевые повязки, СИЗ

10.7. состояние путей эвакуации 9 запасных выходов в удовлетворительном состоянии

10.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации имеется

10.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций Акт №6/н от 08.07.2021 г.
(дата и № акта)

10.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2021 году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась Письмо от 06.08.2021 №ИВ-130-26307
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки ОНДР Колпинского района считает возможным принять здание к новому 2021/2022 учебному году при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

11. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

11.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 31315 м2 ограждение территории образовательного учреждения и его состояние – имеется в удовлетворительном состоянии

спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования:

Спортивная площадка оснащена необходимым оборудованием; беговыми дорожками – состояние удовлетворительное, произведен ремонт спортивной площадки

наличие вновь оборудованных спортивных площадок нет

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению нет

11.2. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта имеется

санитарных узлов имеется (спортивный зал)

душевых имеется

учебных помещений начальных классов нет

кабинетов физики, химии имеется

кабинетов черчения, рисования нет

мастерских трудового обучения имеется

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования): ЭЗ № 78-20-01 Ф-03.003.Л.11593 от 19 апреля 2021 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», по результатам исследований качество холодной водопроводной воды соответствует требованиям СанПиН. Протокол лабораторных исследований № 3361 от 09.04.2021г.

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние удовлетворительное

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

- в учебных кабинетах общеобменная

- в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) приточно-вытяжная

- в мед. пункте общеобменная

- в мастерских трудового обучения общеобменная

- в санитарных узлах, душевых общеобменная

- в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря общеобменная

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) Акт № 9 от 17.08.2021г.

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем (№, дата, наименование обслуживающей организации) нет

11.3. Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Договор № 117 от 28.12.2020 г. АО "Станция профилактической дезинфекции"
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

Наличие акта выполненных работ (№, дата) Акт № 3829 от 28.06.2021 г.

11.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов

Договор № 82561 от 31.12.2020 г. АО «Автопарк №1 «Спецтранс»
(№, дата, наименование обслуживающей организации)

11.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении (организации):

Светодиодное: в столовой, в спортивном зале, в актовом зале, в рекреациях, в административном коридоре, в учебных кабинетах, общежитие.

Люминесцентное на лестничных проемах

Лампы накаливания нет

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках: имеется, удовлетворительное

наличие перегоревших ламп (в %) 2%

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп: в подвале в специальном ящике

11.6. Обеспеченность учебной мебелью:

приобретено 60 (кол-во комплектов) размеры 2-4, 4-6

выполнение выданных предписаний о приобретении необходимых размеров отсутствует

наличие маркировки на мебели в классах имеется

наличие сертификатов соответствия на вновь приобретенную мебель имеется

11.7. Подготовленность спортивных и тренажерных залов:

количество 2 в том числе, впервые оборудованных нет

площади 285,2 кв.м + 54,3 кв.м

- набор помещений при залах (в том числе санузлов, душевых)

2 сан. узла, 2 душевые, 2 раздевалки, тренерская

-санитарно-техническое состояние помещений и оборудования удовлетворительное

- наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту имеется

11.8. Подготовленность кабинетов информатики:

количество кабинетов 2 тип мониторов ЖК (12+12) площадь на 1 рабочее место 6 кв.м

- ориентация помещения окна на юг

- наличие естественного и искусственного освещения имеется

- наличие соответствующей требованиям мебели имеется

- наличие акта проведения заземления (№, дата, наименование организации)

ООО «Энергобезопасность» акт № 430/2021 от 06.12.2021г.

- наличие протоколов измерений ЭМИ (№, дата, наименование организации)

ЭЗ № 78-20-01Ф-03.005.Л.11621 от 19.04.2021 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», по результатам исследований параметры неионизирующих ЭМИ соответствует требованиям СанПиН.Протокол измерений № 310/э от 13.04.2021г.

11.9. Организация питьевого режима:

наличие договоров на поставку бутилированной питьевой воды

нет

(№, дата, наименование организации)

11.10. Медицинское обслуживание воспитанников:

- состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:

Приемная S=11,1 кв.м., стены до потолка покрыты водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом, потолок побелен, освещение – естественное и светодиодное.

Оборудование: 2 стола, 3 шкафа, 4 стула, раковина с подводкой холодной и горячей воды, дозатор для мыла, дозатор для дезинфицирующего раствора, диспенсер для бумаги.

Процедурный кабинет S=11,1 кв.м., стены до потолка и пол облицованы кафельной плиткой, потолок побелен, освещение – естественное и светодиодное.

Оборудование: кушетка, холодильник, раковина с подводкой холодной и горячей воды, дозатор для мыла, дозатор для дезинфицирующего раствора, диспенсер для бумаги, два процедурных стола, два шкафа для медицинских препаратов, водонагреватель, носилки, жалюзи, 2 стула, бактерицидная лампа.

Кабинет врача S=11,1 кв.м., стены до потолка покрыты водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом, потолок побелен, освещение – естественное и светодиодное.

Оборудование: раковина с подводкой холодной и горячей воды, дозатор для мыла, дозатор для дезинфицирующего раствора, диспенсер для бумаги, купетка, ростометр – 2 шт., весы электронные – 2 шт., ширма, перевязочный столик, кулер, холодильник, таблица Сивцева, плантограф, комплекс «Здоровый ребенок».

Стоматологический кабинет, кабинет фельдшера, кабинет психиатра.

- наличие оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.11.78-02

имеются: купетка – 2 шт., мед. стол – 3 шт., холодильник – 2 шт., сумка-холодильник – 2 шт., весы – 2 шт., ростометр – 2 шт., бактерицидная лампа, прибор для измерения давления, эл.градусники, настольная лампа, стол, стул, шкаф, инструменты, дозаторы для мытья рук – 3 шт., дозаторы для дезинфекционного раствора – 3 шт., диспенсеры для бумаги – 3 шт., жалюзи, электронный ростометр, комплект для оказания неотложной помощи, аппарат роттер.

- кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся:

Медицинская часть Санкт-Петербургского СУВУ (если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом из ЛПУ, указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС-78-01-003121 от 04.10.2019 г. выдана Федеральной службой по Надзору в сфере здравоохранения, бланк серия ФС №0035677.

11.11. Наличие и подготовленность пищеблока:

Наличие столовой	Кол-во посадочных мест в обеденном зале	Обеспеченность умывальниками для мытья рук учащихся	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием и его исправность	Обеспеченность мебелью обеденного зала	Обеспеченность санитарно-бытовых условий для персонала пищеблока	Санитарно-техническое состояние помещений

Столовая S=213,2 м ²	44	8 раковин, 2 электрополотенец 1 раковина 1 электро полотенце	Все оборудование имеется в достаточном количестве в отличном состоянии Холодильная витрина в рабочем состоянии	На 44 посадочны х мест	Сан.узел	Удовлетв орительн ое
---------------------------------------	----	--	--	------------------------------	----------	----------------------------

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока:

технологическое 0 (кол-во единиц)

Тип горячего водоснабжения на пищеблоке (от городской централизованной сети, от котельной и т.п.) от городской централизованной сети

Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе электронагреватель – 1 шт., электрокипятильник – 1 шт.

Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды 6 моечных ванн, 1 ПММ

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями: обеспечены

Канализация пищеблока:

- наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети да

- наличие сливных трапов в производственных цехах, моечных, камере хранения пищевых отходов да

- наличие оплукатуренных коробов (без ревизий) на канализационных стояках в производственных и складских помещениях нет

- наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд нет

Вентиляция пищеблока:

тип вентиляции - общеобменная приточно-вытяжная, локальная вытяжная приточно-вытяжная

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) нет

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем (№, дата, наименование обслуживающей организации) нет

12. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: не оборудованы

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

13.1. охрана объекта осуществляется: лицензированная охрана объекта осуществляется. В рабочее (дневное) время наблюдение за обстановкой на объекте осуществляет охранник
(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО..)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 4 человек.

Договор по оказанию охранных услуг заключен: ООО "ЧОП Охрана безопасности" от 25.01.2021г.

13.2. Системы охранной сигнализации: средствами охранной сигнализацией оборудованы все здания. Сигнал при срабатывании средств охранной сигнализации выводится на ПЦО МОВО по Колпинскому району. Реагирование по сигналу «Тревога» осуществляют наряды ГЗ МОВО в соответствии с договором на централизованную охрану объекта № 116 от 28.12.2020 г. ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» Техническое обслуживание средств охранной сигнализации осуществляет ООО «Ковчег» договор №13 от 28.12.2020 г.

13.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения: по периметру здания учреждения установлено видеонаблюдение, внутри здания установлено 105 видеонаблюдения. Уличных камер – 20 шт. Изображение с камер наблюдения выводится на мониторы, расположенные в кабинетах руководителя и административном здании КПП. Камеры видеонаблюдения, установленные внутри здания школы, просматривают столовую, холл первого этажа, гардероб, административный коридор, рекреации 1,2,3,4 этажа. Внешние камеры наблюдения просматривают вход в школу, вход со стороны пищеблока, частично спортплощадка. Архивирование и хранение данных составляет 30 дней.

13.4. Наличие ограждения территории организации: прилегающая к зданию учреждения территория со всему периметру имеет бетонное ограждение высотой 4 м. Вход на территорию учреждения осуществляется через административное здание КПП.


13.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) – в наличии.

13.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) – в наличии.

4. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы
проведены текущий ремонт системы трубопроводных сетей, электросетей, помещений.

5. Замечания и предложения комиссии:

председатель комиссии
заместитель главы администрации
Колпинского района Санкт-Петербурга

 /Н.В. Башкеева/


заместитель председателя Комиссии
начальник отдела образования
Колпинского района Санкт-Петербурга

 /И.В. Касаткина/

Директор учреждения

 / В.В. Миронов /

Заместитель директора по АХР

 / В.В. Власов /

Акт составлен «16» августа 2021 г.

24. Заключение председателя комиссии:

Учреждение к новому 2021/2022 учебному
году и отплатить по нему сумму 100000

Председатель Комиссии

Заместитель главы администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга

 / Н.В. Башкеева /



«16» августа 2021

Федеральное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
"Санкт-Петербургское
специальное
учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа"

ПРИКАЗ № 396
от 02.08.2021 г.
о выполнении дополнительной
работы в связи с совмещением должностей

В связи с отсутствием Власова Вячеслава Владимировича (Заведующий частью (административно-хозяйственной)) и в соответствии с достигнутой договоренностью на основании ст. 60.2, ст. 151 ТК РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:

Поручить Цвиркуновой Ирине Витальевне (Заведующий общежитием) выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по должности Заведующий частью (административно-хозяйственной) за дополнительную оплату.

2. Установить Цвиркуновой Ирине Витальевне доплату за выполнение дополнительной работы в порядке совмещения должностей в размере 500 рублей в день на время нахождения на больничном Власова В.В., определенном Дополнительным соглашением № 62 от 02.08.2021 г. к трудовому договору от № 18ц от 01.12.2008 г.

3. Определить срок выполнения Цвиркуновой Ириной Витальевной дополнительной работы в порядке совмещения должностей с 2 августа 2021 г. без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором.

Основание: дополнительное соглашение от 02.08.2021 г. к трудовому договору от № 18ц от 01.12.2008 г.

И. о. директора

должность

личная подпись

Черных П.А.

расшифровка подписи

С приказом ознакомлен

Заведующий общежитием

должность

личная подпись

И. В. Цвиркунова

расшифровка подписи

02 августа 2021 года



Миронов В.В.

13/08/2021



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО
КОЛПИНСКОМУ РАЙОНУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ул. Финляндская, д.8, Колпино,
г. Санкт-Петербург, 196653
Тел./факс 461-56-33

06.08.2021 № 110-130-26307
На № _____ от _____

О приемке к новому учебному году

Директору
ФГБПОУ «Санкт-Петербургское СУВУ»

В.В. Миронову

ул. Загородная, д. 63,
г. Колпино, Санкт-Петербург, 196652


Управление по Колпинскому району Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу (далее – Управление), рассмотрев Ваше письмо в порядке консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в здании Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 63, подлежащего приемке к новому 2021 – 2022 учебному году, сообщает, что на указанном объекте защиты имеются следующие нарушения требований пожарной безопасности:

Здание общественно – бытового блока

1. Помещение лаборантской, расположенной в кабинете физики не выделено противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проема 2 – го типа;
2. Помещение лаборантской, расположенной в кабинете химии не выделено противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проема 2 – го типа;

Мастерские

3. Подсобное помещение, расположенное на 2 – ом этаже (кабинет № 210) не выделено противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проема 2 – го типа;
4. В коридорах 1 – го и 2 – го этажей светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников;
5. В помещениях мастерских № 107, 202, 101, 205, 207 светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.



Миронов В.В.

13.08.2021 г.

Здание общежития

6. Помещение библиотеки (книгохранилища) не выделено противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проема 2 – го типа;
7. Подсобное помещение, расположенное на 2 этаже напротив кабинета заместителя директора по ВВР, не выделено противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проема 2 – го типа;
8. Подсобное помещение, расположенное на 4 этаже, не выделено противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проема 2 – го типа;

Помещения гаражей

9. Помещение слесарной мастерской, расположенной рядом с центральным входом, не выделено противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проема 2 – го типа.

Управление считает возможным принять вышеуказанное здание к новому 2021 – 2022 учебному году при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заместитель начальника управления –
начальник ОНДПР Колпинского района

Ю.Д. Иванов

Севостьянова Марина Юрьевна
8 (812) 461-56-33



Миронов В.В.
2021 г.

11

примено, пронумеровано и
скреплено печатью 16
(интеркадастров) шестов
СХВУ
В. В. Миронов

